Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS - DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS

Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

NOREADE LA GORGUE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAILLY SUR LA LYS
MAIRIE

62840 SAILLY SUR LA LYS

Arras, le 23 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00302594**	
Unité de gestion		0307	NOREADE LA GORGUE
Installation	UDI	001127	FLEURBAIX
Point de surveillance	S	0000002059	R.M
Localisation exacte	EHPAD les prés des Lys, rue Jean Monnet, évier sanitaires accueil		

Prélevé le : mardi 06 octobre 2026 à 08h31
par : LAB
Type visite : AA
Commune : SAILLY-SUR-LA-LYS

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	1016 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,19 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,23 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00302280 Référence laboratoire : LSE2610-31994

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,13 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0 mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	476,0 mg/L				
Titre alcalimétrique	0,00 °f				
Titre alcalimétrique complet	39,05 °f				
Titre hydrotimétrique	45,00 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	52,00 mg/L				250,00
Sulfates	118,00 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	1,6 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,31 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	15,60 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		

Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302594)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par
délégation
Le responsable du Département Santé
Environnementale du Pas-de-Calais



Eric BEMBEN